

Holzrahmen aus Hartholz Typ RDS17-48,  
 als Blend- oder Blockrahmen (gründiert oder lackiert)  
 auf resp. zwischen MBW oder LBW montiert.

EI<sub>2</sub> 30

Brandschutz-Tür VFH/40(.A), Ausführungen:	
VKF Nr. 27087	1-flg., ohne/mit Alu, ohne Glas

gezeichnet: Bandseite = links

